

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na zadanie p.n.: „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Nr 104483B w miejscowości Wyk etap I (bez nawierzchni bitumicznej).”, znak: UE. 271.2.2021.

W odpowiedzi na pytania do SWZ, Zamawiający:

Gmina Zbójna reprezentowana przez Wójta Gminy Zbójna, 18-416 Zbójna, ul. Łomżyńska 64, na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019, z późn. zm.), udziela wyjaśnienia na następujące pytania i wątpliwości Wykonawców:

1. Prosimy o dołączenie tabeli robót ziemnych w celu sprawdzenia robót ziemnych. Z zsumowania elementów poz. przedmiaru nr 24 wychodzi nam objętość nasypu 1757,0m³ a nie 1452,8m³. W przypadku błędu zmianie uległaby też pozycja 22 przedmiaru. Prosimy o sprawdzenie.
2. Prosimy o potwierdzenie, czy pod przepustem w km 2+540,36 oraz 3+091,09 należy ułożyć geotkaninę i w jakiej ilości (zgodnie z rysunkiem nr 6,3 i 6,4). W STWiOR nr D-03.01 brak informacji o geotkaninie.
3. Prosimy o informacje czy pkt 39 – 41 przedmiaru robót (słupki i znaki pionowe) jest tylko do zakupu – czy też do ustawienia. Jednocześnie proszę sprawdzić ilość znaków i słupów. Wg naszych wyliczeń ze SOR słupków powinno być 16 a znaków 18 szt.

Odpowiedzi:

Ad. 1

W poz. 24 w opisie w elemencie „uzupełnienie pod pobocza śr. 7 cm” jest 540,80 powinno być 236,6.

Wyliczenia ilości nasypów pozostają bez zmian.

Ad. 2

Tak, pod przepustami w km 2+540,36 i w km 3+091,09 należy ułożyć geotkaninę o min. wytrzymałości na rozciąganie wzdłuż pasma 28,5 kN/m, wszerz pasma 30 kN/m

zgodnie z rysunkiem 6.3 powinno być geotkaniny: $9,0 \cdot (2 \cdot 1,45 \cdot 1,414 + 1,4 + 2 \cdot 1,0) = 67,51$ m²

zgodnie z rysunkiem 6.4 powinno być geotkaniny: $7,4 \cdot (2 \cdot 1,2 \cdot 1,414 + 1,0 + 2 \cdot 1,0) = 47,31$ m²

razem : 114,82 m²

Ad. 3

punkty 39-41 przedmiaru dotyczą zakupu i ustawienia słupków i znaków drogowych.

Znaków drogowych jest 20 szt. w tym 4 szt. tabliczki T.

Słupków do znaków jest 16 szt.

Zestawienie ilości znaków drogowych

Znaki ostrzegawcze:

A-1 – 1 szt.

A-2 – 1 szt.

A-3 – 4 szt.

A-7 – 2 szt.

Znaki zakazu:

B-33 – 2 szt.

B-34 – 2 szt.

Znaki informacyjne

D-1 – 4 szt.

Tabliczki:

T-2 – 2 szt.

T-3 – 2 szt.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 284 ust. 6 wyjaśnienia te umieszcza się na stronie internetowej prowadzonego postępowania <https://miniportal.uzp.gov.pl/> oraz stronie internetowej Zamawiającego <http://www.zbojna.powiatlomzynski.pl/bip> (menu tematyczne - Przetargi).

WÓJT

Elżbieta Parzych