

Pani H. Breda
2015.12.11
[Signature]

URZĄD GMINY ZBOJNA
WPLYNĘŁO

Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Łomży 18 – 400 Łomża, ul. Księcia Janusza I 1		
Telefon: (86) 216 52 61	e-mail: psselomza@psselomza.pl	Fax: (86) 216 52 62
ODDZIAŁ LABORATORYJNY 18-400 Łomża, ul. Dworna 21		
Telefon: (86) 216 52 01	e-mail: laboratorium@psselomza.pl	Fax: (86) 216 52 02
SPRAWOZDANIE NR 1927/M/W/S /2015 Z BADAŃ PRÓBEK WODY		Strona
Łomża, dnia 2015-12-09		1
		Stron
		1

NAZWA I ADRES KLIENTA: **Gmina Zbójna, 18 – 416 Zbójna, ul. Łomżyńska 64**

ZLECENIE / ZAMÓWIENIE NR: RPW/10689/2015

Rodzaj i adres urządzenia lub źródła wody: wodociąg Zbójna

Miejsce i punkt pobrania / identyfikacja próbek/ek przez klienta:

- mieszkanie konserwatora, ul. Łomżyńska 4 / o identyfikatorze 1

Rodzaj próbki/ek: jednorazowa

Data i godzina pobrania próbki/ek: 2015.12.02 godzina: 12:00

Próbkę/ki pobrał/a: Paweł Bartliński – próbkobiorca klienta w ramach: zlecenia

Plan pobierania próbki: brak danych

Procedura pobierania próbki stosowana przez pobierającego: według PN-EN ISO 19458:2007

Próbkę/ki dostarczył/a: Paweł Bartliński

Data i godzina przyjęcia próbki/ek: 2015.12.02 godzina: 13:00

OPIS, STAN, IDENTYFIKACJA PRÓBK/ EK:

Stan próbki/ek: bez zastrzeżeń, temperatura wewnątrz termotorby 4,5°C

Opis i identyfikacja próbki/ek: woda przeznaczona do spożycia

Butelka sterylna o pojemności 0,5 l do badań mikrobiologicznych

kod próbki nadany przez laboratorium 2489/M

Data wykonania badań: 2015.12.02– 2015.12.03

WYNIKI BADAŃ MIKROBIOLOGICZNYCH				
Parametr	Procedura badawcza	Najwyższa dopuszczalna wartość parametru ¹⁾ [jtk]	Jednostka	Kod/y próbki/ek
				2489/M
1	2	3	4	5
Liczba bakterii grupy coli w 100 cm ³ wody	PN-EN ISO 9308-1:2014	0	jtk	0
Autoryzował: starszy asystent Anna Kruszewska-Wołczuk funkcja, imię i nazwisko, podpis				

1)wg rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1989)
2) niniejsze sprawozdanie zawiera wynik badania nieakredytowanego

Wyniki odnoszą się wyłącznie do badanej/-ych próbki/-ek.

Bez pisemnej zgody Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łomży sprawozdanie nie może być powielane inaczej niż tylko w całości.

Klient ma prawo do skargi (reklamacji) w ciągu 14 dni od daty otrzymania sprawozdania.

Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za pobieranie i transport próbek.

KIEROWNIK
Oddziału Laboratoryjnego

Zatwierdził:

mgr Joanna Alicja-Graja

funkcja, imię i nazwisko, podpis

KONIEC