

Zbójna, dnia 01.09.2023r.

WYJAŚNIENIA nr 1 TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na zadanie p.n.: „Przebudowa drogi gminnej nr 104477B Popiołki-Cieciory etap II o długości ok. 2371m.”, znak: UE. 271.2.2023.

Identyfikator postępowania: ocds-148610-73ef3c5a-4188-11ee-a60c-9ec5599dddc1

W odpowiedzi na pytania do SWZ, Zamawiający:

Gmina Zbójna reprezentowana przez Wójta Gminy Zbójna, 18-416 Zbójna, ul. Łomżyńska 64, na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710, z późn. zm.), udziela wyjaśnienia na następujące pytania i wątpliwości Wykonawców:

1 Prosimy o podanie stopnia przekruszenia kruszyw użytych do wykonania podbudowy zasadniczej (poz. 13 przedmiaru robót), nawierzchni zjazdów oraz poboczy (poz. 17,18 przedmiaru robót).

Odpowiedź:

poz. 13 podbudowa zasadnicza gr. 20 cm mieszanka C90/3, dopuszcza się mieszankę C50/30 gr. 22 cm

poz. 17 przedmiaru robót: kruszywo naturalne

poz. 18 przedmiaru: mieszanka żwirowa z kruszywa naturalnego

Jednocześnie Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 284 ust. 6 wyjaśnienia te umieszcza się na stronie internetowej prowadzonego postępowania <https://ezamowienia.gov.pl/> oraz stronie internetowej Zamawiającego <http://www.zbojna.powiatlomzynski.pl/bip> (menu tematyczne - Przetargi).